

Água de Lavagem de Filtro							
Data coleta	Parâmetros						
	DBO (mg/L)	DQO (mg/L)	SS (mL/L)	SS Fixos SS Voláteis (mg/L)	Al (mg/L)	Ca (mg/L)	Fe (mg/L)
15/01/2020	34,43	103,3	42	120 70	10,9	7,4	19,5
22/01/2020	122,9	323,65	86,67	100 385	29	11	19,5
29/01/2020	77,99	251,45	250	85 65	26,4	9,1	15,8
05/02/2020	135,9	371,35	400	100 125	80,75	12,25	36,75
13/02/2020	87,8	231,8	105,26	170 195	58	14,3	22
19/02/2020	136,3	474,3	200	260 300	79,5	10	46,75
27/02/2020	82,8	253,3	150	180 310	160	19,25	54
06/03/2020	45,83	133,45	140	180 193,30	3,55	8,25	21,75
11/03/2020	85,52	228,5	100	256,25 156,35	14,7	7,6	14,5
18/03/2020	43,4	123,9	30	< 5,40 165	8,4	10,3	9,8
25/03/2020	77,75	253,9	100	185 255	15,42	8,25	8
01/04/2020	39,9	119,2	157,9	40 173,34	2,6	8,7	14,7
08/04/2020	87,4	238,15	421,05	220 350	3,76	9,4	26,5
15/04/2020	66,5	198,5	200	80 210	31,3	6,7	18,4
22/04/2020	96,81	273,25	350	120 230	1,75	6,3	16,4
29/04/2020	65,6	165,6	400	230 410	39,3	15,5	68
06/05/2020	75,8	237,2	350	250 110	34	7,8	18,5
13/05/2020	59,3	149,95	350	173,34 203,33	39,9	5,1	19,1
20/05/2020	66,25	167,95	600	145 265	35,4	5,2	18,75
27/05/2020	474,7	1259,5	250	170 175	39,1	5	22,25
03/06/2020	65,01	174,7	200	250 370	62,5	10,3	36,25
10/06/2020	89,23	263,3	300	460 320	83,5	11,6	41,25
17/06/2020	131	347,2	180	380 300	81,2	8,55	32
24/06/2020	120,68	406,4	200	430 410	77,75	9,8	44,75
01/07/2020	73,46	222,4	150	500 230	57	8,25	34,75
08/07/2020	89,48	257	250	220 270	78,3	7,1	29
15/07/2020	53,77	161,55	200	460 270	85,3	10	30
22/07/2020	58,81	147,9	150	40 210	17,35	4,1	15,2
29/07/2020	164,89	425,5	450	400 450	94,8	8,05	32,5
05/08/2020	68,64	228,25	250	350 470	94,75	6,5	27,25
12/08/2020	50,13	160,8	75	40 180	33,9	6,5	8,9
19/08/2020	68,45	214,8	200	310 360	97	12,9	25,5
26/08/2020	65,22	179,1	150	210 380	92,1	8,7	26,5
02/09/2020	43,15	150,85	200	330 330	89	9,75	36,75
09/09/2020	62,08	208,5	150	270 240	85	10,8	38,25
16/09/2020	32,56	124,45	150	340 290	31	11,75	29,75
23/09/2020	41,66	111,1	100	420 210	37,1	7,5	34,5
30/09/2020	57,05	148,4	10	7 33	11,1	13,5	4,5
07/10/2020	64,57	171,3	200	380 270	87	13	41,5
14/10/2020	89,02	248,1	365	550 420	107,5	10	45

Decantador Alta Taxa							
Data coleta	Parâmetros						
	DBO (mg/L)	DQO (mg/L)	SS (mL/L)	SS Fixos SS Voláteis (mg/L)	Al (mg/L)	Ca (mg/L)	Fe (mg/L)
15/01/2020	66,09	260,8	400	305 240	52,7	6,7	19,5
22/01/2020	265,3	669,55	947,37	525 625	11,75	103	65
29/01/2020	256,9	725,75	947,37	780 890	129,25	14,25	41,25
05/02/2020	134,8	408,65	800	375 305	90	11,75	33
13/02/2020	670,6	2059	950	440 395	242	9,75	92
19/02/2020	577,9	2001	530	400 280	65	7,5	38,5
27/02/2020	833,3	833,3	300	90 165	6,4	9,75	17
06/03/2020	113,37	348,7	631,6	366,6 426,6	88	10	32,75
11/03/2020	540,2	1463	400	730 410	142	13,5	65,5
18/03/2020	721,8	1851	700	330 690	82,5	9	33
25/03/2020	160,2	432,2	850	610 410	32,5	10,4	29,5
01/04/2020	129,6	345,2	950	280 620	12,75	8,75	35,25
08/04/2020	62,2	155,7	350	40 260	14,2	5,4	6,6
15/04/2020	82,3	206,9	800	175 235	45,6	4,6	18,1
22/04/2020	32,7	104,4	450	20 130	13,6	4,2	8,1
29/04/2020	91,2	239,8	950	600 590	58,75	12,5	29,5
06/05/2020	60,2	197,9	550	146,67 93,34	16,36	3,4	5,3
15/05/2020	54,73	138,45	900	155 230	24,3	4,6	8,2
20/05/2020	109,56	309,5	950	440 670	108,5	5	38
27/05/2020	132,8	479,2	950	440 500	91,25	4,5	37
03/06/2020	39,41	124,9	650	230 370	48,9	6,1	17,6
10/06/2020	230,7	708,1	950	390 410	96,4	7,9	25,25
17/06/2020	157,25	482	750	590 590	137,5	8,5	30,75
24/06/2020	113,09	333,45	600	340 520	65,75	6,7	29,75
01/07/2020	84,85	218,85	300	350 190	68,1	5,9	18,2
08/07/2020	111,43	318,8	800	430 490	106,5	5,7	23,25
15/07/2020	295,39	785,65	950	810 580	15,075	8,45	35,75
22/07/2020	96,17	255,05	650	10 420	35,65	4,1	15,2
29/07/2020	146,6	388,15	950	370 500	91	6,15	20,25
05/08/2020	58,51	162,05	450	150 290	57,3	4,8	14,5
12/08/2020	138,15	4804	900	540 680	2320	7,5	382,5
19/08/2020	47,22	138,75	300	80 130	53,3	8,3	9,1
26/08/2020	205,15	618,45	750	400 550	120	6,55	23
02/09/2020	52,05	166,2	450	150 300	70,25	6,05	19,5
09/09/2020	71,08	237,2	550	200 320	91,5	5,5	30,25
16/09/2020	40,48	125,5	450	340 240	9	7,6	20,25
23/09/2020	45,98	117,4	400	320 170	32,9	4,5	21,75
30/09/2020	113,77	359,15	450	460 370	97,4	12,5	29,75
07/10/2020	79,62	246,85	950	780 770	194,5	9,25	55,5

Decantador Convencional							
Data coleta	Parâmetros						
	DBO (mg/L)	DQO (mg/L)	SS (mL/L)	SS Fixos SS Voláteis (mg/L)	Al (mg/L)	Ca (mg/L)	Fe (mg/L)
15/01/2020	15,78	43,9	300	215 185	41	6,8	19,5
22/01/2020	537,8	1613	944	4564 74160	800	900	660
29/01/2020	1900	5553	989,47	2730 8720	974	65	175
05/02/2020	950	3156,5	944,44	3560 157570	609	29	194
13/02/2020	830,34	2491	947,37	1725 1835	422	11,25	143
19/02/2020	1426,6	3884	950	5050 4180	952,5	29	445
27/02/2020	412	1189,5	400	340 430	78	10,5	54
06/03/2020	352	2403,5	947,4	2410 1990	635	17,5	175
11/03/2020	102,6	284,1	550	310 175	14	7,25	18,25
18/03/2020	661,7	1756,5	933,3	2160 2340	399	30	152
25/03/2020	427,3	1128	833,34	970 660	54,25	12,75	46
01/04/2020	137,2	356,2	450	240 640	14,75	9,75	40,5
08/04/2020	801,4	2246	947,4	3110 3300	464	26	193
15/04/2020	480	1328,5	1300	580 720	8,96	4,2	7,6
22/04/2020	804,08	2424,5	950	9670 5160	678	38,25	13,2
29/04/2020	336,09	905,65	950	1340 1330	206,5	15,5	68
06/05/2020	665,5	2063	950	3990 3350	509	13,5	18,8
15/05/2020	713,1	1948	980	4080 4260	25	32,5	215
20/05/2020	1028,57	2825,5	950	3870 4080	890	20,5	240
27/05/2020	1353,8	4465,5	950	4670 4460	1257,5	22,5	400
03/06/2020	1348,3	3760,5	950	3610 3580	763	24,25	17,6
10/06/2020	2915,3	9114,5	950	5590 62600	1288	19	360
17/06/2020	3207,6	8822	950	8830 6620	2205	26	477,5
24/06/2020	2123,5	6997,5	950	7860 6590	2200	16	475
01/07/2020	583,58	1768	950	7550 46230	2035	11,7	480
08/07/2020	1117	2870	950	3190 3810	80,1	7,9	154
15/07/2020	1038,8	3282,5	950	6330 65840	110,75	17,5	212,5
23/07/2020	2641,1	6729,5	950	780 6540	1645	12,8	352,5
29/07/2020	3653,8	8993,5	950	8640 9970	2345	23	437,5
05/08/2020	2117,6	6804	950	6340 11670	1817,5	29,25	360
12/08/2020	961,11	3312,5	950	7100 6740	164	4,55	29,25
19/08/2020	1950	5991	950	10800 61090	2005	20,5	322,5
26/08/2020	1242,4	3540,5	950	12470 8370	2505	19	332,5
02/09/2020	1097,2	3440,5	950	9760 8170	1205,5	20	202,5
09/09/2020	2231,25	7322,5	950	11430 16520	2517,5	16,5	392,5
16/09/2020	680,7	2078	950	3800 2760	402	22,5	257,5
23/09/2020	671,19	2022	950	5970 3390	478	12	285
30/09/2020	477,08	1242	950	9700 55760	1725	65	465
07/10/2020	79,62	245,9	950	710 540	182	16	73
14/10/2020	978,57	2821	950	6750 4990	977,5	37,5	345